Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstag veröffentlichen.

**Beschlussvorlage FB 3/015/2022
TOP Nr. 3 (Bau- und Werkausschuss)**

Gremium
Bau- und Werkausschuss

Beschluss
Entscheidung

Ö-Status
öffentlich

Sitzungstag
29.03.2022

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

**Bauantrag zum Neubau eines Niederdruck-Trockengasbehälters zur
Zwischenspeicherung von Klärgas auf dem Grundstück Fl.Nr. 908 der Gemarkung Öxing
(Mühlenstr. 51)**

Sachverhaltsdarstellung / Begründung

Das Vorhaben liegt im bauplanungsrechtlichen Außenbereich und beurteilt sich nach § 35 BauGB. Da der Speicherbehälter dem Betriebsablauf der Kläranlage dient, ist das Vorhaben gem. § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB privilegiert zulässig.

Öffentliche Belange stehen dem Vorhaben nicht entgegen.

Beantragt wird die Errichtung eines Gasbehälters als Ersatzbau für den bestehenden Gasbehälter am selben Standort. Es ist ein Neubau mit einem Durchmesser von 12,70 m und einer Höhe von 8,0 m vorgesehen (800 m³ Fassungsvermögen).

Beschlussvorschlag

Finanzielle Auswirkungen:

Ja Nein Verw.HH / Verm.HH Ansatzüberschr. Nachtragsvormerkung

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Ja, positiv Ja, negativ Nein

Wenn ja, negativ: Bestehen alternative Handlungsoptionen? Ja Nein

Anlagen:

2022-017 c Lageplan Kläranlage

2202-017 c Gasbehälter Planung Schnitt und Ansichten